

D	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert désaîmés - débroschés - toutes sources coupées.	C
---	--	---

D

Architecture Monitoring

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
-  Capteurs
-  Mesure de Temp
-  Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité: pair

Bit de stop : 1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

M GUILLET

C	18.10.10	Numérotation des Array Box		F	21.03.11	Modification adresses IP		Casino Marseille la Valentine Architecture Monitoring 	No Document / File No : 02 983 026		Variante : /
B	07.10.10	Adresses IP et ModBus		E	11.01.11	Equilibrage réseaux array boxes			Project : Green Yellow	Rev. F	Folio : Page
A	27.09.10	Edition originale		D	26.11.10	2 PM9C + Remarques INEO 24/11/2010					
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.				

COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50
- 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boîtes de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
- Capteurs
- Mesure de Temp
- T^{ext} Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds
Parité: pair
Bit de stop : 1
Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

- Rev A:** Les implantations des capteurs (météo, irradiances, températures) ne sont données qu'à titre indicatif.
Les numéros des array box seront définis dans une version ultérieure
- Rev B:** adresses ModBus et IP
- Rev C:** Numérotation des Array Box
- Rev D:** 2 PM9C (PDL et PTR4) et remarques INEO du 24/11/2010
- Rev E:** Equilibrage des réseaux array boxes (INEO du 10/01/2011)
- Rev F:** Modification adresses IP

C	18.10.10	Numérotation des Array Box		F	21.03.11	Modification adresses IP	
B	07.10.10	Adresses IP et ModBus		E	11.01.11	Equilibrage réseaux array boxes	
A	27.09.10	Edition originale		D	26.11.10	2 PM9C + Remarques INEO 24/11/2010	
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Commentaires

Casino Marseille la Valentine
Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 983 026		Variante : /	
Project : Green Yellow	Rev. F	Folio : Commentaires	











